



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Циклон изображен с выбросом очищенного воздуха вбок.
2. Батарею циклонов можно поворачивать относительно оси нижнего конуса на угол, кратный: $22,5^\circ$ - для ББЦ 200-275; 15° - для ББЦ 300-550;
3. Короб можно поворачивать относительно оси батареи циклонов на угол, кратный: $22,5^\circ$ - для ББЦ 200-275; 15° - для ББЦ 300-550;
4. Покрытие наружных поверхностей: эмаль ПФ-115 ГОСТ6465-76.УVI.
5. Пример обозначения батарейной установки ББЦ-250: ББЦ-04.00.000-02
6. Пусковая аппаратура поставляется по требованию заказчика.
7. Нормаль выполнена на 2 листах. См. лист 6

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Установка батарейная циклонов ББЦ
(выброс воздуха вбок)